

ООО «Ремонтно-механический завод»

Адрес: 215500, Смоленская область, город Сафоново, улица Промышленная, дом 12,
электронная почта: safonovormz@rambler.ru

Паспорт качества № 125

Выдан 05.08.2020г.

Наименование потребителя:	ИП Окуньков Д.В.
Наименование изделия:	Плита днища
Марка и число изделий	ПН 20 – 2шт.
Дата изготовления изделий:	Июль 2020г.
Марка бетона	M250
Класс бетона	B20
Отпускная прочность бетона	70%
Марка бетона по морозостойкости	F100
Марка бетона по водонепроницаемости	W4
Водопоглощение бетона по массе %	2%
Средняя плотность бетона кг-см ³	2400
Отпускная влажность бетона ккал. (М.Ч.С.)	7%
Обозначение стандарта ГОСТ	8020-2016

Предприятие гарантирует, что прочность бетона достигает требуемой прочности, соответствующей проектной марки и по возрасту бетона 28 суток со дня изготовления.

Мастер



(М.И.Горелов)