

## 2.2.1. Основные габаритные размеры и масса

Условный проход Ду, мм	Размеры в мм		Масса, кг
	Д	Л	
500	670	200	183
600	780	240	230

### 2.3. Маркировка

На корпусе нанесена маркировка клапана. Пример маркировки клапана по чертежу

Ру-10

500

Где: Ру – условное давление среды, кгс/см<sup>2</sup>.

500 – условный проход, мм;

Стрелка – направление рабочей среды.

На обратной стороне корпуса клапана нанесен товарный знак завода

### 3. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

#### 3.1. Общие положения

3.1.1. К монтажу эксплуатации и обслуживанию клапанов допускается персонал, обслуживающий объект, изучивший устройство клапанов, правила техники безопасности, требования инструкции по эксплуатации и имеющие навыки работы с клапанами.

3.1.2. Перед монтажом клапан тщательно очистить от консервации и возможного загрязнения.

3.1.3. Перед монтажом клапана, снятого с длительной консервации, следует разобрать, удалить смазку, собрать, проверить легкость открывания запорки и произвести гидравлическое испытание водой Ру 10 кгс/см<sup>2</sup>.

3.1.4. Клапаны типа 19ч21бр использовать только по назначению в соответствии с указанием в техническом паспорте. Запрещается производить работы по устранению дефектов при наличии давления в трубопроводе.

## КЛАПАН

### ОБРАТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ

### ОДНОДИСКОВЫЙ

### ЧУГУННЫЙ

Паспорт, техническое описание и  
инструкция по эксплуатации

# 1. ПАСПОРТ

## 1.3. Материал основных деталей

Наименование деталей	Тип	Исполнение	Марка материала
Корпус	2.	«Г»	СЧ 18
Захлопка		«Г»	СЧ 18
Ось		«Г»	Сталь 20х13
Уплотнение	2	«Г»	Лагуль ЛЦ 40С

## 1.4. Комплектность поставки

Клапан обратный поворотный однодисковый чугунный типа 19ч216р  
Паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации —  
1 экз. на партию до 30шт.

## 1.5. Выявление о приемке и консервации

Клапан обратный поворотный однодисковый типа 19ч216р  
соответствует ГОСТу ТУ 26-07-1490-89 и признан годным для  
эксплуатации.



## 1.6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок клапанов 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Мастер оборудованного участка

Мастер ОТК

## 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

### 2.1. Назначение и технические данные клапана

Клапан обратный поворотный однодисковый чугунный  
применяется для предотвращения обратного потока среды в  
трубопроводах:

- исполнение «Г» - для воды и пара при температуре среды Т, °С до  
225.

Присоединение к трубопроводу: бесфланцевое стяжными  
шпильками.

## Рабочее положение клапана

- не вертикальном трубопроводе уплотнительной поверхностью  
затвора корпуса вверх;  
- на горизонтальном трубопроводе, чтобы ось вращения захлопки  
была параллельна горизонтальной плоскости и находилась выше  
горизонтальной оси трубопровода.

Направление рабочей среды должно совпадать с направлением  
стрелки на корпусе.

### 2.1.1. Клапаны относятся к классу восстанавливаемых изделий.

Срок службы — не менее 5 лет  
Средний ресурс — 2500 циклов  
Наработка на отказ: 400циклов

### 2.2. Состав, устройство и работа изделия

Клапан состоит из следующих основных деталей: корпус 1,  
захлопка 2, ось 3 (см. рис.)

Захлопка в корпусе подвешена на двух осях, расположенных с  
некоторым эксцентриситетом относительно горизонтальной оси  
симметрии захлопки.

Конструкция противовеса обеспечивает безударное закрытие  
захлопки.

Принцип действия: при подаче среды в направлении под  
захлопку клапан открывается, при этом захлопка удерживается в  
положении «открыто» за счет подъемной силы, возникающей от  
скоростного напора потока. После прекращения подачи среды  
захлопка плавно закрывается под воздействием собственного веса,  
создающего необходимый момент на закрытие вследствие смещения  
центра тяжести захлопки относительно оси вращения.