

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 00000028932/3

Производитель и поставщик ЖБИ: ООО "ЮМИС"

Адрес, телефон, факс изготовителя: г. Курск, ул.Привокзальная 15, 55-46-55, 730-770

Потребитель: ИП Окуньков Дмитрий Вячеславович

Наименование изделия: Крышка 1ПП15-1

Число изделий: 2 шт

Наименование изделия : Плита перекрытия 1ПП15-1

Номер партии 238

Дата изготовления изделий июль 2022г.

Проектный класс бетона по прочности и требуемая прочность бетона на сжатие в партии: в проектном возрасте 28 суток B15, Rт 19,2МПа

Отпускная прочность бетона (нормируемая, требуемая, фактическая) Rотп.-70% ; Rт-13,44МПа ; Rф= 20,8 МПа

Марка бетона по морозостойкости F50

Марка бетона по водонепроницаемости W2

Водопоглощение бетона по массе, % 2,4

Средняя плотность бетона, кг/м3 2355

Вид антикоррозийного покрытия:


Категория бетонных поверхностей изделия : A6

Обозначение стандартов: ГОСТ 13015-2012

Номер серии и выпуск рабочих чертежей Серия 3.900.1-14. Выпуск №1

Дата выдачи паспорта:

Начальник лаборатории:



Мезенцева Н.Н.
(фамилия, инициалы)