

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 00000024197/5

Производитель и поставщик ЖБИ: ООО "ЮМИС"

Адрес, телефон, факс изготовителя: г. Курск, ул.Привокзальная 15, 55-46-55, 730-770

Потребитель: ИП Окуньков Дмитрий Вячеславович

Наименование изделия: Крышка ПП10-1

Число изделий: 8 шт

Наименование изделия : Плита перекрытия ПП10-1

Номер партии 157

Дата изготовления изделий май 2022г

Проектный класс бетона по прочности и требуемая прочность бетона на сжатие в партии: в проектном возрасте 28 суток B15, Rт 19,2МПа

Отпускная прочность бетона (нормируемая, требуемая, фактическая) Rотп.-70% ; Rт-13,44МПа ; Rф=20,8, МПа

Марка бетона по морозостойкости F50

Марка бетона по водонепроницаемости W2

Водопоглощение бетона по массе, % 2,4

Средняя плотность бетона, кг/м3 _____

Вид антикоррозийного покрытия: _____

Категория бетонных поверхностей изделия : A6

Обозначение стандартов: ГОСТ 13015-2012

Номер серии и выпуск рабочих чертежей Серия 3.900.1-14. Выпуск №1

Дата выдачи паспорта: 22 августа 2022 г.

Начальник лаборатории: _____

ООО «ЮМИС»
 ИНН 4632126870
 305018 г. Курск,
 ул. Привокзальная, д. 15
 тел. (4712) 55-46-55
(подпись)

Мезенцева Н.Н.
(фамилия, инициалы)