

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИЗОЛГАРАНТ»

ООО «ИзолГарант», 119618, г. Москва, ул. 50 лет Октября, д. 4, эт. 3, пом. 311, ком. В

Паспорт качества

Наименование изделия «ИзолГарант» ДЛС 8 _____

Номер партии _____

Дата изготовления 2022 г. _____

Количество м: 15 000 _____

Показатели качества

Наименование показателя	Требования ТУ	Фактические замеры
1. Внешний вид	Поверхность полотен должна быть гладкой и сплошной без трещин и разрывов. Допускаются шероховатости, не превышающие допусков по толщине.	Соотв.
2. Ширина, см.	100 допускаемое отклонение, см. +2/-1 105 допускаемое отклонение, см. +1/-1 125 допускаемое отклонение, см. +3/-1 130 допускаемое отклонение, см. +4/-1 150 допускаемое отклонение, см. +5/-1	Соотв.
3. Толщина, мм.	от 0,5 до 12 интервал изменения 0,5 мм. допускаемое отклонение +/- 10%	Соотв.
4. Длина, п.м.	От 20 до 50 допускаемое отклонение +/- 1,5 п.м.	Соотв.
5. Кажущаяся плотность, кг/м ³	18-25	Соотв.
6. Водопоглощение за 24 ч., % не более	2	Соотв.

Заключение: соответствует требованиям ТУ 2244-001-01739055-2016

Гарантийный срок хранения – 1 год со дня изготовления.

Срок службы – не менее 50 лет.

Сертификат соответствия № РОСС RU АД38.Н00711 от 29.07.2019 г.

Пожарный сертификат № RU С-RU.ПБ68.В.00285/19 от 07.11.2019 г.

Контролер _____

подпись



/ Беляков В.А. /
расшифровка подписи

«15» февраля 2022 г.