

# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИЗОЛГАРАНТ»

ООО «ИзолГарант», 119618, г. Москва, ул. 50 лет Октября, д. 4, эт. 3, пом. 311, ком. В

## Паспорт качества

Наименование изделия ИзолГарант ОТ 22/4 синяя (10м)

Номер партии :

Дата изготовления : 2023 г.

Количество погонных метров : 300м

### Показатели качества

| Наименование показателя   | Требования ТУ   | Результаты испытаний |
|---|---|----------------------|
| 1. Внешний вид  | Внешняя и внутренняя поверхность оболочек должна быть гладкой и ровной без трещин и разрывов.<br>Допускаются шероховатости и неровности, не уменьшающие толщину стенки. | соот.                |
| 2. Размеры трубных оболочек:<br>2.1. Внутренний диаметр, мм<br>от 6 до 35 вкл.<br>от 42 до 89 вкл.<br>от 110 до 219 вкл.<br>2.2 Толщина стенки, мм<br>интервал изменения 1 мм<br>от 6 до 9 вкл.<br>от 13 до 20 вкл.<br>2.3. Длина п.м., не менее:<br>10 | допускаемое отклонение: +2 / -1<br>+3 / -1<br>+4 / -1<br>допускаемое отклонение: +1 / -0,5<br>+2 / -1<br>допускаемое откл.: + 0,05/ - 0,02                              | 22<br>4<br>10        |
| 3. Кажущаяся плотности кг/м <sup>2</sup>  | 20-60<br>5  | 23<br>соот.          |

**Заключение: соответствует требованиям ТУ 2244-001-01739055-2016**

Гарантийный срок хранения – 1 год со дня изготовления.


Срок службы – не менее 50 лет.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ № РОСС RU Д-РУ.РА01.В.47546/23. от 01.12.2023 г.

Пожарный сертификат № RU С-РУ.ПБ68.В.00285/19 от 07.11.2019 г.

Начальник ОТК

подпись



Беляков В.А.  
расшифровка подписи

«24» января 2024 г.