

# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИЗОЛГАРАНТ»

ООО «ИзолГарант», 119618, г. Москва, ул. 50 лет Октября, д. 4, эт. 3, пом. 311, ком. В

## Паспорт качества

Наименование изделия ИзолГарант ОТ 18/4 синяя (10м)

Номер партии :

Дата изготовления : 2023 г.

Количество погонных метров : 500м

### Показатели качества

Наименование показателя	Требования ТУ	Результаты испытаний
1. Внешний вид	Внешняя и внутренняя поверхность оболочек должна быть гладкой и ровной без трещин и разрывов. Допускаются шероховатости и неровности, не уменьшающие толщину стенки.	соот.
2. Размеры трубных оболочек: 2.1. Внутренний диаметр, мм от 6 до 35 вкл.	допускаемое отклонение: +2 / -1	18
от 42 до 89 вкл.	+3 / -1	
от 110 до 219 вкл.	+4 / -1	
2.2 Толщина стенки, мм интервал изменения 1 мм от 6 до 9 вкл.	допускаемое отклонение: +1 / -0,5	4
от 13 до 20 вкл.	+2 / -1	
2.3. Длина п.м., не менее: 10	допускаемое откл.: + 0,05/ - 0,02	10
3. Кажущаяся плотности кг/м <sup>2</sup>	20-60	23
	5	соот.

### Заключение: соответствует требованиям ТУ 2244-001-01739055-2016

Гарантийный срок хранения – 1 год со дня изготовления.

Срок службы – не менее 50 лет.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ № РОСС RU Д-RU.PA01.В.47546/23. от 01.12.2023 г.

Пожарный сертификат № RU С-RU.ПБ68.В.00285/19 от 07.11.2019 г.

Начальник ОТК

подпись



Беяков В.А.  
расшифровка подписи

«24» января 2024 г.