

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 00000024197/2

Производитель и поставщик ЖБИ: ООО "ЮМИС"

Адрес, телефон, факс изготовителя: г. Курск, ул.Привокзальная 15, 55-46-55, 730-770

Потребитель: ИП Окуньков Дмитрий Вячеславович

Наименование изделия:	<u>Крышка 1ПП20-1</u>
Число изделий:	<u>2 шт</u>
Наименование изделия :	<u>Плита перекрытия 1ПП20-1</u>
Номер партии	<u>202</u>
Дата изготовления изделий	<u>июнь 2022г.</u>
Проектный класс бетона	<u>B15, Rт 19,2МПа</u>
Отпускная прочность бетона ( нормируемая, требуемая, фактическая)	<u>Rotп.-70% ; Rт-13,44МПа ; Rф=<u>20,8</u>, МПа</u>
Марка бетона по морозостойкости	<u>F50</u>
Марка бетона по водонепроницаемости	<u>W2</u>
Водопоглощение бетона по массе, %	<u>2,4</u>
Средняя плотность бетона, кг/м3	<u>2380</u>
Вид антикоррозийного покрытия:	<u></u>
Категория бетонных поверхностей изделия :	<u>A6</u>
Обозначение стандартов:	<u>ГОСТ 13015-2012</u>
Номер серии и выпуск рабочих чертежей	<u>Серия 3.900.1-14. Выпуск №1</u>
Дата выдачи паспорта:	<u>22 августа 2022 г.</u>
Начальник лаборатории:	<u>(подпись)</u>

ООО «ЮМИС»  
ИНН 4632126870  
305018, г. Курск,  
ул. Привокзальная, д. 15  
тел. (4712) 55-46-55

Мезенцева Н.Н.  
(фамилия, инициалы)