

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 00000020361/2

Производитель и поставщик ЖБИ: ООО "ЮМИС"

Адрес, телефон, факс изготовителя: г. Курск, ул.Привокзальная 15, 55-46-55, 730-770

Потребитель: ИП Окуньков Дмитрий Вячеславович

Наименование изделия: Кольцо КС 15.9

Число изделий: 6 шт

Наименование изделия : Стеновое кольцо КС 15.9

Номер партии 170

Дата изготовления изделий июнь 2022г.

Проектный класс бетона по прочности и требуемая прочность бетона на сжатие в партии: в проектном возрасте 28 суток B20, Rт 25,6МПа

Отпускная прочность бетона (нормируемая, требуемая, фактическая) Rotп.-70% ; Rт-17,92МПа ; Rф=25,9 МПа

Марка бетона по морозостойкости F100

Марка бетона по водонепроницаемости W4

Водопоглощение бетона по массе, % 2,4

Средняя плотность бетона, кг/м3 2360

Вид антикоррозийного покрытия: _____

Категория бетонных поверхностей изделия : A6

Обозначение стандартов: ГОСТ 13015-2012. ГОСТ 8020-2016

Номер серии и выпуск рабочих чертежей Серия 3.900.1-14. Выпуск №1

Дата выдачи паспорта: _____

Начальник лаборатории: _____

ООО «ЮМИС»
 22 июля 2022 г.
 ИНН 4832126870
 305018, г. Курск,
 ул. Привокзальная, д. 15
 тел. (4712) 55-46-55

 Мезенцева Н.Н.
 (фамилия, инициалы)