



Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Головной центр гигиены и эпидемиологии

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6
телефон/факс: Тел. (499) 190-4861, Факс (499) 196-6277

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU.710138

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Органа инспекции

С.А.Богдан
М.п.



от «21» 08 20 17 г.

№ 1361-т/2017

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

на основании заявления № 097/08-17 от 08.08.2017г.

Организация-изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Коракс»,
344090, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пер. Машиностроительный, 7/110

Получатель: Общество с ограниченной ответственностью «Коракс»
344090, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пер. Машиностроительный, 7/110, оф. 206

Наименование продукции: Модульные системы дымоудаления ООО «Коракс»

Код ТН ВЭД: 7306 40 800 8

Область применения: Отвод дымовых газов.

Продукция изготавливается в соответствии с: ТУ 4863-001-92163307-2013

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявление на проведение экспертизы, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о поставке на учет в налоговом органе, приказ о назначении директора, ТУ 4863-001-92163307-2013; Протоколы испытаний № 17MCS2387391 от 17.08.2017 г. ИЛ ООО «Международный центр сертификации»

Характеристика продукции: согласно документации изготовителя.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколам испытаний № 17MCS2387391 от 17.08.2017 г. ИЛ ООО «Международный центр сертификации» (Аттестат аккредитации № 045/Т-045, выдан Государственной некоммерческой организацией РА «Национальный орган по аккредитации» с 06.05.2016 г. по 06.05.2019г.), типовые образцы продукции были подвергнуты испытаниям по показателям безопасности на соответствие требованиям Единых Санитарно-эпидемиологических и гигиенических требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 Гл. II, Раздел 11

Вещества, показатели (факторы):

Определяемый показатель	Результаты испытаний образец 1	Результаты испытаний образец 2
Активность 226Ra, Бк/кг	37,2±11,2	43,5±13,1
Активность 232Th, Бк/кг	14±4,2	13,6±4,1
Активность 40K, Бк/кг	606,8±182	591±177,3
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (40K, 232Th, 226Ra), Бк/кг	107,1±32,1	111,6±33,5

По результатам проведенных испытаний Модульные системы дымоудаления ООО «Коракс» отклонений от требований Единых Санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (Гл. II, Раздел 11) **не установлено.**

Протокол испытаний, указанного образца продукции отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованной организацией, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

Область применения: Отвод дымовых газов.

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: в соответствии с документацией изготовителя.

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (Гл. II, Раздел 11), с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция Модульные системы дымоудаления ООО «Коракс» **соответствует (не соответствует)** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (Гл. II, Раздел 11)

Настоящее экспертное заключение выдано для целей правки соответствия продукции требованиям Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010

Брас по гигиене

(специальность)

Стефанов И.В.

(подпись)

Стефанов И.В.

(фамилия и.о.)

Бруда