



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АИ91.180203

Срок действия с 17.04.2017 по 16.04.2020

№ 0050506

ОБЪЕКТ СЕРТИФИКАЦИИ (сер. № РОСС RU.0001.11A191) Срок по сертификации продукции
«Битас Маркет» 115093, город Москва, Партизанский проезд, дом 1, корпус 58, строение 1
Телефон: 8 (495) 9151511, факс: 8 (495) 9151511, адрес электронной почты: s@bitasmarket.ru

ПРОДУКЦИЯ Пилое универсальное в сборе с 8-ю ступенями для помещений бытового назначения с 14-ю ступенями для помещений бытового назначения, тип ПД
ТУ 27-02-20-005-8538126-2017
Серийный номер: 37-82-20-000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 27-02-20-005-8538126-2017

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Конструкт»
Адрес: 426057, Россия, Республика Удмуртия, город Ижевск, улица Советская, дом 13, офис 224

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «Аудит»
Одноразовый идентификационный номер: П01831002668
Адрес: 426057, Россия, Республика Удмуртия, город Ижевск, улица Советская, дом 13, офис 224

НА ОСНОВАНИИ протокола № 01507394-173M от 11.04.2017 года Испытательной лаборатории «Общество с ограниченной ответственностью «Битас Маркет»» (ИНН 18-01-0000000000) № РОСС RU.0001.11A191

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сведения об объекте

М.П.

Руководитель органа

Эксперт

Г.А. Солнцева

И.М. Меньшикова

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ООО КОНСТРУКТ

426000, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268
Konstrukt18.ru

ДЛИНА, СМ

- 50
- 60
- 80
- 100
- 120
- 150
- 180
- 200
- 250
- 300
- 350
- 400
- 500
- 600
- 700
- 800

ТИП

- ГГ
- ГШ
- 1Г

ПАСПОРТ

ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР, ММ

- 9
- 12
- 13

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР

- 1/2
- 3/4

Шланг универсальный в сборе изготовлен поТУ 4858-002-85351126-2013 и предназначен для подключения бытовых или коммунально-бытовых газовых приборов к сетевому или балонному газу. Также может использоваться для подключения технического водоснабжения.

Технические характеристики:

Рабочее давление, Мпа	до 0,63
Рабочая температура, градус С.	для газа от -35 до +70 для воды от +5 до +70
Присоединительные размеры	G1/2, G3/4
Длина, см	от 80 до 800

Варианты исполнения:

ГГ	(гайка – гайка)
ГШ	(гайка – штуцер)
ГГ	(одна гайка)

Требования к монтажу:

Проверить качество резьбовых соединений. Торцы труб должны быть перпендикулярны оси. Наличие забоин, трещин на торцах труб не допустимо. Не допускать скручивания и натяжения шланга. При монтаже необходимо использовать прокладку, входящую в комплектацию шланга. После монтажа должна быть проведена проверка на герметичность резьбовых соединений.

Правила эксплуатации:

Во время эксплуатации не допускать повреждения шланга. Не рекомендуется попадание прямого теплового излучения, постоянное попадание прямых солнечных лучей. Требуется исключить плотное прилегание шланга к газовому прибору.

Гарантийные обязательства:

Срок службы шланга с учетом хранения – 12 лет со дня выпуска. Гарантийный срок службы – 24 месяца со дня выпуска. Гарантийным не является случай, в котором неисправность возникла в следствии нарушения правил эксплуатации, установки, хранения и транспортировки изделия. Шланг ненадлежащего качества может быть возвращен в торгующую организацию или на предприятие-изготовитель.

Комплектность:

Шланг соединительный	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.
Прокладка	1 шт. (в исполнении ГГ-2шт.)
Хомут	1 шт. (только в исполнении ГГ)

Свидетельство о приемке

Дата выпуска СЕНТЯБРЬ 2019

ШИРОБОКОВ

Сборщик _____

Штамп ОТК _____



Отметки специалистов монтажной организации

ВНИМАНИЕ!!!

Монтаж газового оборудования должен осуществляться только специалистами предприятий, имеющих лицензию на право монтажа газовых приборов.