

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 0000024197/4

Производитель и поставщик ЖБИ: ООО "ЮМИС"

Адрес, телефон, факс изготовителя: г. Курск, ул.Привокзальная 15, 55-46-55, 730-770

Потребитель: ИП Окуньков Дмитрий Вячеславович

Наименование изделия: Кольцо КС 10.9

Число изделий: 4 шт

Наименование изделия : Стеновое кольцо КС 10.9

Номер партии 206

Дата изготовления изделий июнь 2022г.

Проектный класс бетона по прочности и требуемая прочность бетона на сжатие в партии: в проектном возрасте 28 суток B20 R_t =25,6МПа

Отпускная прочность бетона (нормируемая, требуемая, фактическая) R_{отп.}-70% ; R_t-13,44МПа ; R_ф=26,0МПа

Марка бетона по морозостойкости F50

Марка бетона по водонепроницаемости W2

Водопоглощение бетона по массе, % 2,4

Средняя плотность бетона, кг/м³ 2352

Вид антикоррозийного покрытия: _____

Категория бетонных поверхностей изделия : A6

Обозначение стандартов: ГОСТ 13015-2012, ГОСТ 8020-2016

Номер серии и выпуск рабочих чертежей Серия 3.900.1-14. Выпуск №1

Дата выдачи паспорта: 22 августа 2022 г.

Начальник лаборатории:



Мезенцева Н.Н.
(фамилия, инициалы)