

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 00000024197/1

Производитель и поставщик ЖБИ: ООО "ЮМИС"

Адрес, телефон, факс изготовителя: г. Курск, ул. Привокзальная 15, 55-46-55, 730-770

Потребитель: ИП Окуньков Дмитрий Вячеславович

Наименование изделия: Кольцо КО- 6

Число изделий: 3 шт

Наименование изделия : Кольцо опорное КО6

Номер партии 202

Дата изготовления изделий июнь 2022г.

Проектный класс бетона по прочности и требуемая прочность бетона на сжатие в партии: в проектном возрасте 28 суток
Отпускная прочность бетона (нормируемая, требуемая, фактическая) B15, Rт 19,2МПа

Марка бетона по морозостойкости Rotп.-70% ; Rт-13,4МПа ; Rф=20,8, МПа

Марка бетона по водонепроницаемости F50

Марка бетона по водонепроницаемости W2

Водопоглощение бетона по массе, % 2,4

Средняя плотность бетона, кг/м3 2360

Вид антикоррозийного покрытия:


Категория бетонных поверхностей изделия : A6

Обозначение стандартов: ГОСТ 13015-2012. ГОСТ 8020-2016

Номер серии и выпуск рабочих чертежей Серия 3.900.1-14. Выпуск №1

Дата выдачи паспорта: 22 августа 2022 г.

Начальник лаборатории: ул. Привокзальная, д. 15
тел. (4712) 55-46-55



Мезенцева Н.Н.
(фамилия, инициалы)